

## АКТ № 2-2017

### Выполнения монтажных работ и ввода в эксплуатацию

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2017 г.

г. Харьков

Мы, комиссия в составе представителей КП "Харьковводоканал" начальника Управления артезианского водопровода и насосных станций Шандурского Юрия Леонидовича, начальника участка насосных станций и площадок РЧВ Управления артезианского водопровода и насосных станций Адельянова Виль Комсаховича, начальника площадки РЧВ «Лосево» Дубинки Алексея Моисеевича и представителей ООО Технологическая группа "ЭКИПАЖ" Генерального директора Орешкина Дмитрия Александровича, технического директора Чемуранова Владимира Андреевича и начальника технического отдела Збитнева Ивана Максимовича составили настоящий акт монтажа и передачи в эксплуатацию стационарной лестницы вертикальной с защитными дуговыми ограждениями из композитных материалов типа ЛВК-30-5,0.

Композитная лестница вертикальная с защитным дуговым ограждением, была изготовлена ООО ТГ "ЭКИПАЖ" из химически стойкого композитного материала.

Материалы и комплектующие, из которых изготовлена лестница, отвечают требованиям ДБН В.2.5 -74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» в части длительного контакта с питьевой водой, а также с растворёнными в ней хлорсодержащими химическими реагентами, включая газообразный хлор.

Композитная лестница соответствует по механической прочности и конструктивным показателям ДСТУ ISO 14122-4:2015 «Лестница вертикальная» предварительно испытана нагрузкой (копия Протокола механических испытаний № 274 от 05.09 2017 г., испытательная лаборатория ООО ТГ "ЭКИПАЖ", свидетельство об аттестации № 01-0062/2017 действителен до 26.05.2020 г).

Композитная стационарная вертикальная лестница типа ЛВК-30-5,0 была смонтирована в резервуаре чистой воды (РЧВ) №5 (левая сторона) площадки РЧВ «Лосево» инв. № 2699 КП «Харьковводоканал» по адресу ул. Пантелеймона Свистуна, 2 и передана в эксплуатацию.

По результатам обследования выполненного монтажа и передачи в эксплуатацию композитной стационарной вертикальной лестницы типа ЛВК-30-5,0.

#### Комиссия установила:

1. Композитная стационарная вертикальная лестница типа ЛВК-30-5,0 смонтирована в резервуаре чистой воды (РЧВ) №5 (левая сторона) площадки РЧВ «Лосево» инв. № 2699 КП «Харьковводоканал» по адресу ул. Пантелеймона Свистуна, 2. При монтаже использовались металлические фурнитура и крепежные элементы из нержавеющей стали. Лестница стационарно закреплена к стене и полу РЧВ № 5 (левая сторона).

2. Композитная стационарная вертикальная лестница типа ЛВК-30-5,0 обеспечивает спуск и подъем в РЧВ при проведении его ремонта и технического обслуживания, изготовлена из профильного стеклопластика, обладающего химической и коррозионной стойкостью в водных растворах и покрыта эмалью, что обеспечивает длительное нахождение лестницы в РЧВ, заполненном водой.

3 Композитные защитные дуговые ограждения обеспечивают безопасные условия перемещения по вертикальной лестнице в соответствии с основными требованиями НПА ОП 0.00-1.71-13 «Правила охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями».

4. Ступени композитной стационарной вертикальной лестницы типа ЛВК-30-5,0 имеют абразивное износостойкое покрытие для исключения проскальзывания обуви работников.

**Выводы:**

1. Композитная стационарная вертикальная лестница типа ЛВК-30-5,0 с защитными дуговыми ограждениями производства ООО ТГ «ЭКИПАЖ», изготовлена из химически - и коррозионно-стойкого композитного материала; смонтирована и передана в эксплуатацию в резервуаре чистой воды (РЧВ) №5 (левая сторона) площадки РЧВ «Лосево» инв. № 2699 по адресу ул. Пантелеймона Свистуна, 2 Управления артезианского водопровода и насосных станций КП «Харьковводоканал».

Установленная лестница в РЧВ №5 во время эксплуатации не требует дополнительных эксплуатационных затрат на её техническое обслуживание и ремонт.

2 Композитная стационарная вертикальная лестница типа ЛВК-30- 5,0 в процессе эксплуатации должна не реже одного раза в 12 месяцев проходить обследование целостности конструкции с составлением акта по результатам проверки.

**Представители КП "Харьковводоканал" :**

Начальник Управления артезианского водопровода и насосных станций



Ю.Л. Шандурский

Начальник участка насосных станций и площадок РЧВ Управления артезианского водопровода и насосных станций

В.К Адельянов

Начальник площадки РЧВ «Лосево» инв. № 2699.....

А.М.Дубинка

**Представители ООО ТГ "ЭКИПАЖ":**

Генеральный директор ООО ТГ «ЭКИПАЖ»



Д. А. Орешкин

Технический директор ООО ТГ «ЭКИПАЖ»

В.А. Чемуранов

Начальник технического отдела ООО ТГ «ЭКИПАЖ»

И.М. Збитнев